



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске

Ленина ул., д. 95, г. Чапаевск, Самарская область, 446100

Тел./факс: (846-39) 3-10-10, E-mail: [rpncchap@fsnsamara.ru](mailto:rpncchap@fsnsamara.ru); <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,

ИНН/КПП 6316098843/631601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 22-05-32 г. Чапаевск « 03 » 04. 2024 г.  
(место выдачи предписания)


Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске Усачевой Натальей Витальевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат №1 им.С.И.Панферова основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области», ИНН 6335003822 ОГРН 1026303179385 ,446103, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Щорса, д.33;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

-в нарушение требований ст.28 Федерального Закона №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- на потолке в зоне раздачи на пищеблоке имеются дефекты и повреждения (отслоилась и отпала побелка, имеются следы протекания и поражения грибком), стены в складском помещении имеют дефекты и повреждения(трещины, отслаивается краска/пробелка), стены помещений спальных комнат для девочек №2,№6 имеют следы протекания и поражения грибком, что затрудняет качественное проведение влажной уборки в указанных помещениях с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-в нарушение требований ст.28 Федерального Закона №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)- умывальные раковины в туалетах для мальчиков и девочек в учебном корпусе не оборудованы системами горячего водоснабжения;

. -в нарушение требований ст.28 Федерального Закона №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- окна учебных классов не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевые шторы)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

в соответствии с требованием ст.28 Федерального Закона №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- устранить дефекты покрытия стен, потолков в зоне раздачи на пищеблоке, в складском помещении, в помещениях спальных комнат для девочек №2, №6. Срок исполнения до 07.08.2024 года;

в соответствии с требованием ст.28 Федерального Закона №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-в туалетах для мальчиков и девочек в учебном корпусе умывальные раковины оборудовать системами горячего водоснабжения. Срок исполнения до 07.08.2024 года;

в соответствии с требованием ст.28 Федерального Закона №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- окна в учебных классах оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевые шторы). Срок исполнения до 07.08.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №1 им.С.И.Панферова основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области», ИНН 6335003822 ОГРН 1026303179385 446103, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Щорса, д.33;**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Чапаевске по адресу: г. Чапаевск, ул. Ленина, д.95 или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «\_\_07\_\_» \_\_августа\_\_ 2024\_\_ года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Зам. начальника

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Усачева Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_